

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875
445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, д.19
e-mail: cgiep@fguztlt.ru, ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Самарской области в
городе Тольятти»

Рязанов Д. Д.

«27» июля 2022 г.

Экспертное заключение

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, обследования, испытания,
токсикологических, гигиенических и иных видов оценок

от 27.07.2022 г. № 4523

1. Наименование продукции, производства, заявленных видов деятельности, услуг, технической, проектной, иной документации:

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности по программам дополнительного образования детей и взрослых в ООО «Новые решения» по адресу: 445020, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, Центральный район, ул.Белорусская, д.6, кадастровые номера 63:09:0301106:1464, 63:09:0301106:1399 на 1 этаже, помещение 28.

2. Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью "Новые решения"

2.1. Юридический адрес: 445020, Самарская область, г.о.Тольятти, г.Тольятти,
ул.Белорусская, 6, помещение 28

2.2 Фактический адрес: 445020, Самарская область, г.о.Тольятти, г.Тольятти,
ул.Белорусская, 6, помещение 28

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Заявление №1 474 от 27.07.2022.
- 2) Выписка из ЕГРЮЛ.
- 3) Копия Устава.
- 4) Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
- 5) Копия договора аренды нежилого помещения №5/22 от 16.06.2022.
- 6) Копия технического паспорта.
- 7) Пояснительная записка от директора ООО "Новые решения".
- 8) Акт санитарно-эпидемиологического обследования от 27.07.2022.

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Общество с ограниченной ответственностью «Новые решения» планирует осуществлять образовательную деятельность: код по ОКВЭД 85.41 – основной вид деятельности – образование дополнительное детей и взрослых, на основании записи в ЕГРЮЛ от 08.02.2018 г.

ООО «Новые решения» арендует нежилое помещение у учебного центра ООО «Управление социальными проектами», расположенного на первом этаже 4-хэтажного жилого дома по адресу: 445020, Самарская область, г.Тольятти, ул.Белорусская, 6 на основании договора аренды нежилого помещения от 16.06.2022. Вход в организацию – отдельный, оборудован тамбуром, что соответствует требованиям п.п.2.3.1, 2.4.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (далее-СП 2.4.3648-20).

Прилегающая территория благоустроена, имеет парковку под автомобили, наружное освещение.

Согласно представленной пояснительной записке от директора ООО «Новые решения» организация планирует реализовывать образовательные программы дополнительного образования детей и взрослых по программам: «специалист по интернет-маркетингу», «основы предпринимательской деятельности».

Для реализации программ дополнительного образования детей и взрослых используется помещение №28 площадью 52,5 кв.м под учебный класс. Учебный класс оборудован учебными столами и стульями, столом для педагога, шестью системными блоками, шестью настенными мониторами, ноутбуками и комплектом оборудования для виртуальной реальности. Диагональ экранов мониторов и ноутбуков не менее 39,6 см, что соответствует п. 2.4.5 СП 2.4.3648-20. Площадь на одно рабочее место пользователя составляет 5,25 кв.м, что соответствует требованиям п. 6.1 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21). При входе в учебный центр выделено место для раздевания, оборудованное вешалками. Санузлы мужской и женский располагаются на площадях учебного центра. Выделено помещение для хранения уборочного инвентаря и разведения моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п.2.4.12 СП 2.4.3648-20.

Внутренняя отделка выполнена материалами, допускающими проведение влажной уборки и дезинфекции. На полу линолеумное покрытие, стены на всю высоту оштукатурены и окрашены вододисперсионной краской, устойчивой к проведению уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими средствами, потолок подвесной. Санитарно-гигиеническое состояние помещений - удовлетворительное. Мебель в учебных аудиториях выполнена из материалов, устойчивых к влажной уборке, не имеет дефектов покрытия, что соответствует п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20.

Освещение - смешанное. Естественное освещение - через оконные проемы, оборудованные пластиковыми стеклопакетами. Для искусственного освещения применяются потолочные светильники со светодиодными лампами, имеющими светорассеивающую конструкцию в соответствии СП.8.2.4 СП 2.1.3678-20. Окна оборудованы жалюзи в соответствии с п.2.4.13 СП 2.4.3648-20.

Водоснабжение в здании - централизованное холодное и горячее.

Канализация – централизованная, организована в городские сети.

Отопление - центральное, от городских сетей, отопительными приборами служат батареи радиаторного типа.

Система вентиляции – естественная, осуществляется через оконные и дверные проемы и существующие вентиляционные каналы, в помещениях санузлов – вытяжная с естественным побуждением. Для поддержания оптимальных параметров микроклимата в учебном классе установлен кондиционер.

Согласно представленной информации, возраст обучающихся – от 18 лет. Группы формируются не более 10 человек. Занятия проводятся с 18.00 до 21.00, что соответствует требованиям п. 3.6.2 СП 2.4.3648-20.

Питьевой режим организован путем выдачи воды, расфасованной в емкости промышленного производства с дозированным розливом, что соответствует требованиям п.2.6.6 СП 2.4.3648-20.

В целях санитарно-гигиенической оценки учебного класса представлены лабораторные исследования уровней искусственной освещенности и параметров микроклимата на базе аккредитованного лабораторного центра филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти" (аттестат аккредитации Испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU. 0001.510862 от 06 ноября 2014 г., внесен в реестр аккредитованных лиц 20 октября 2014г.).

Анализ полученных результатов (протокол лабораторных испытаний (освещенность) №2504 от 03.03.2020) показал, что показатель искусственного освещения (освещенность) в учебных классах соответствует требованиям таб.5.54 СанПиН 1.2.3685-21 (измеренные уровни находятся в пределах допустимого уровня 400-500 лк).

Анализ полученных результатов (протокол измерения уровней физических факторов неионизирующей природы (параметры микроклимата помещений) № 2505 от 03.03.2020) показал, что параметры микроклимата (температура, относительная влажность и скорость движения воздуха) в учебном классе соответствуют требованиям таб. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 (измеренные показатели составили: температура воздуха (21,4-21,6)°С при допустимом уровне (20-22)°С, влажность воздуха (43-44)% при допустимом уровне (40-60) %, скорость движения воздуха <0,1 м/с при допустимом уровне не более 0,1 м/с).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеизложенного:

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности по программам дополнительного образования детей и взрослых в ООО «Новые решения»: 445020, Самарская область, г. Тольятти, Центральный район, ул.Белорусская, д.6, помещение 28.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью "Новые решения"

2.1. Юридический адрес: 445020, Самарская область, г.о.Тольятти, г.Тольятти, ул.Белорусская, 6, помещение 28

2.2 Фактический адрес: 445020, Самарская область, г.о.Тольятти, г.Тольятти, ул.Белорусская, 6, помещение 28

Соответствует государственным санитарным нормам и правилам:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене



Мордовин Д.С.